

Утверждаю:

заведующий МБДОУ

«Детский сад № 75» г.о. Самара

О.И. Артюкова

24.07.2020



ОТЧЕТ

об устранении нарушений санитарного законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей (предписание от 01.11.2019 № 05/1394)

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Мероприятия по устранению нарушений	Срок устранения	Ответственный	Отметка о выполнении
1.	Площадь на 1 ребенка в группах № 2, № 3, № 6 менее 2,0 кв. м.	Привести площадь на 1 ребенка в соответствие с нормативными требованиями	До 01.06.2020	Артюкова О.И.	Выполнено
2.	Внутренняя отделка помещений прачечной, пищеблока, спальни комнаты и моечного отсека группы № 7 требует ремонта.	а) Заявка на составление сметы ремонтных работ на пищеблоке и прачечной.	До 11.11.2019	Артюкова О.И.	Выполнено
		б) Информирование Департамента образования о необходимости финансирования данных ремонтных работ.	До 11.11.2019	Артюкова О.И.	Выполнено
		в) Проведение ремонтных работ на пищеблоке и прачечной.	По мере поступления финансирования	Щербинина Л.Д.	Не выполнено в связи с отсутствием финансирования
		г) Проведение частичных ремонтных работ в спальне и моечном отсеке группы № 7.	До 11.11.2019	Щербинина Л.Д.	Выполнено
3.	Отсутствуют гибкие шланги с душевой насадкой для ополаскивания посуды в группах № 7 и № 6.	Приобрести гибкие шланги с душевой насадкой для ополаскивания посуды.	До 10.12.2019	Щербинина Л.Д.	Выполнено

4.	Отсутствует воздушный разрыв в местах присоединения производственных ванн к канализации.	Приобрести новый сифон с воздушным разрывом в месте присоединения производственной ванны на пищеблоке к канализации.	До 10.12.2019	Щербинина Л.Д.	Выполнено
----	--	--	---------------	----------------	-----------